



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsopb.pf, e-mail: nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР.093.Н.00142

(номер сертификата соответствия)

030734

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ВТМ Холдинг»
(ООО «ВТМ Холдинг») ОГРН 1086162000792
Адрес: Российская Федерация, 344034, г. Ростов-на-Дону, ул. Привокзальная, 4,
телефон/факс 8(863)238-37-49/8(863)238-37-49.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ВТМ Холдинг»
(ООО «ВТМ Холдинг») ОГРН 1086162000792
Адрес: Российская Федерация, 344034, г. Ростов-на-Дону, ул. Привокзальная, 4,
телефон/факс 8(863)238-37-49/8(863)238-37-49.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Экспертная организация ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю,
350072, г. Краснодар, ул. Тополиная, аллея 4, телефон/факс (861) 252-10-51,
ОГРН 1062309019057, свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.093
бессрочное, выдано 23.11.2017 г. Ассоциацией «Национальный союз органи-
заций в области обеспечения пожарной безопасности».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Изделия отделочные из экструдированного
полистирола, выпускаемые по ТУ 5772-001-
62506833-2001. Серийный выпуск.

код ОКПД2

22.23.11.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности (Федеральный закон от
22.07.2008 № 123-ФЗ, статья 134 (таблица 27).

код ТН ВЭД

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний: № 211-20-2-11- № 214-20-2-11 от 12.03.2021 г.
Выданы: ИЛ ЭО ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Краснодарскому краю, Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.093
бессрочное, выдано 23.11.2017 г. Продукция прошла испытания на соответ-
ствие требованиям: ГОСТ 30244-94 группа Г4 (сильногорючий материал),

ГОСТ 30402-96 группа В3 (легковоспламеняемый материал), ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18. группа Д3 (с высокой дымо-
образующей способностью), ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20. группа Т3 (высокоопасный материалы).

Акт о результатах анализа производства сертифицируемой продукции от 16.02.2021 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 5772-001-62506833-2001.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.03.2021 г. по 11.03.2024 г.



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

М.В. Федоренко

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Белякова