



KZ.T.01.0210

Испытательный центр
Астанинский филиал
АО «Национальный центр экспертизы и сертификации»
Аттестат KZ.T.01.0210 от 22.08.2018г. до 22.08.2023г.
010000, г. Нур-Султан, ул. М. Ауэзова, 28/1, 48/1, пр. Алаш, 1
телефоны: 695-355 (вн.1571, 1572, 1573, 1601, 1602), 31-08-71, 31-08-17, 487-287



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 673 С от «29» мая 2019 г.

страница 1
всего страниц 7

Образца(ов) продукции, поступившего (их) с актом отбора № 264 от «20» мая 2019 г.
Наименование продукции Покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное на основе- линолеум ПВХ «COMFORT»
Количество продукции Сер-ое пр-во (2 м)
Наименование и адрес заявителя ТОО «Tarkett kaz/Таркетт каз» г. Астана, пр. Туран, д. 18, БЦ «Туран 18» блок «Б», офис 504-507.
Изготовитель РФ, АО «ТАРКЕТТ», Самарская обл., г. Отрадный, Промзона, 1
Дата изготовления 03.2018 г
Срок эксплуатации 12 мес.
Дата поступления образцов 20 мая 2019 г.
Дата проведения испытаний 21 мая – 29 мая 2019 г.
Вид испытаний Сертификационные испытания
Нормативный документ (НД) на продукцию ТР «Общие требования к пожарной безопасности» утв. Пр. МВД РК от 23 июня 2017 года № 439; ГОСТ 7251-77; ГОСТ 14632-79 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, № 299 от 28.05.2010 г., гл. II, разд.6, п. 6.1, п.п.1;
Условия проведения испытаний: температура окружающей среды 21 °С
 относительная влажность 64 %

Дополнительные сведения:
Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателей с единицей измерения	НД на метод испытания	Норма по НД на продукцию	Фактические данные
1	Воспламеняемость: -величина критической поверхностной плотности теплового потока, кВт/м ²	ГОСТ 30402-96	менее 20	16
2	Группа воспламеняемости	ГОСТ 30402-96	B1, B2, B3	B3(легковоспламеняемые)
3	Истираемость; мкм, не более	ГОСТ 11529-86	60	15
4	Запах	Инструкция № 880-71 Сб. 2/2, № 7.04.003.97	Не более 2 баллов	0

Химическая и санитарно-гигиеническая безопасность:

Выделение в окружающую среду летучих химических веществ: мг/м³:

1	- дибутилфталат - диоктилфталат - формальдегид -хлористый водород	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007 ГОСТ 26150-84 ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007 ГОСТ 26150-84 ГОСТ 30255-2014 РД 52.04.186-89 РД 52.04.186-89	0,10 0,02 0,01 0,10	Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено Не обнаружено
---	--	---	------------------------------	--

Ответственный исполнитель:
Главный специалист
Заведующий сектором



Казиева М.И.
ФИО
Жакиян А.С.
ФИО

Результаты испытаний относятся только к испытанным образцам.
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без разрешения ИЦ.